

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TM-DRC

Đà Nẵng, ngày tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Căn cứ Công văn số 260/PCCC-CTPC ngày 29/5/2025 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) – Công an TP. Đà Nẵng về việc thẩm duyệt thiết kế hệ thống PCCC cho công trình Nhà xưởng sản xuất PCR (tên gọi trước đây: Xưởng lắp ráp ô tô);

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là DRC) có nhu cầu lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm và giá cả cạnh tranh để thi công, lắp đặt hệ thống PCCC cho công trình Nhà xưởng sản xuất PCR. DRC trân trọng kính mời Quý Công ty tham gia chào giá với các nội dung sau:

1. Hạng mục chào giá

Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho công trình Nhà xưởng sản xuất PCR thuộc Công ty CP Cao su Đà Nẵng.

2. Danh mục thiết bị, vật tư

- Danh mục chi tiết thể hiện trong Phụ lục đính kèm.
- Tất cả thiết bị, vật tư PCCC phải mới 100%, đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và quy định của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

3. Nội dung và điều kiện chào giá

Hồ sơ chào giá cần thể hiện đầy đủ các nội dung và cam kết sau:

- Báo giá dựa trên hồ sơ thiết kế PCCC đã được cơ quan chức năng thẩm duyệt, tham khảo thêm Bảng chào giá theo danh mục thiết bị, vật tư kèm theo Thư mời.
- Bảng chào giá phải ghi rõ: chủng loại, quy cách, số lượng, đơn giá vật tư, chi phí nhân công.
- Giá chào phải bao gồm toàn bộ: thuế VAT, phí kiểm định, chi phí vận chuyển, lắp đặt, và tất cả chi phí liên quan đến công tác nghiệm thu hệ thống PCCC.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí đến khi công trình được PC07 nghiệm thu đạt yêu cầu, đúng theo hồ sơ thẩm duyệt, không phát sinh thêm chi phí ngoài phạm vi chào giá.
- Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, nội quy về an toàn lao động, PCCC và bảo vệ môi trường tại DRC.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẴNG	
Đi	Số: 780
	Ngày: 31/08/2025

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 16h30, ngày 08/9/2025.

- Địa điểm nhận hồ sơ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Phòng An toàn Lao động: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, Phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

5. Thông tin liên hệ: Để biết thêm chi tiết kỹ thuật hoặc đăng ký khảo sát thực tế, vui lòng liên hệ:

- Phòng An toàn Lao động – Công ty CP Cao su Đà Nẵng

- Điện thoại: 0236 3741512

- Email: antoan@drc.com.vn

DRC trân trọng kính mời và mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Phòng BHND (đăng website Cty);
- Lưu VT, AT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hoàng Khánh Nhựt

PHỤ LỤC
DANH MỤC THIẾT BỊ, VẬT TƯ MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm thư mời chào giá số /TM-DRC ngày /08/2025 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng)

Số TT	Nội dung công việc	Nhãn hiệu	Xuất xứ	Đơn vị	Số lượng
A	HỆ THỐNG BÁO CHÁY				
1	Trung tâm báo cháy 15 kênh	Horing	Taiwan	Cái	1
2	Ắc quy 24V		Việt Nam	Bộ	2
3	Aptomat 10A + chân đế cho trung tâm báo cháy		Hàn Quốc	Cái	1
4	Hộp nối kỹ thuật		Việt Nam	Cái	1
5	Đầu báo beam	Horing	Taiwan	Cái	12
6	Đầu báo khói thường	Horing	Taiwan	Cái	53
7	Đầu báo nhiệt thường	Horing	Taiwan	Cái	1
8	Điện trở cuối nguồn		Việt Nam	Cái	15
9	Nút nhấn khẩn cấp	Horing	Taiwan	Cái	12
10	Chuông báo cháy thường 24VDC	Horing	Taiwan	Cái	12
11	Đèn báo cháy	Horing	Taiwan	Cái	12
12	Đèn báo phòng		Việt Nam	Cái	10
13	Vỏ tổ hợp chuông đèn		Việt Nam	Cái	12
14	Hộp nối kỹ thuật		Việt Nam	Cái	1
15	Đèn chiếu sáng sự cố		Trung Quốc	Cái	26
16	Đèn Exit thoát hiểm		Trung Quốc	Cái	25
17	Dây tín hiệu báo cháy 2x1.0mm ² , chống cháy	Escab	China	m	2.900
18	Dây nguồn 2x1.0mm ² , chống cháy	Escab	China	m	2.500
19	Ống bảo vệ dây dẫn D20 + phụ kiện	SP	Việt Nam	Cái	3.800
20	Chống sét cho trung tâm báo cháy		Việt Nam	Lô	1
21	Vật tư phụ		Việt Nam	Lô	1
22	Chi phí kiểm định			Lô	1
B	HỆ THỐNG CHỮA CHÁY				

B.1	HẠ TẦNG CHỮA CHÁY				
1	Trụ chữa cháy 3 ngã DN100-DN65x2	Tomoken	Việt Nam	Cái	1
2	Tủ đựng phương tiện chữa cháy ngoài nhà (700x500x220x1.0mm)		Việt Nam	Cái	1
3	Cuộn vòi chữa cháy DN65-20m		Trung Quốc/ Việt Nam	Cái	2
4	Lăng phun DN65		Trung Quốc/ Việt Nam	cái	2
5	Họng tiếp nước chữa cháy		Trung Quốc/ Việt Nam	Cái	1
6	Van cổng OS&Y tín hiệu giám sát DN150	ARV	Việt Nam	Cái	2
7	Van báo động DN150	ARV	Việt Nam	Cái	2
8	Hộp tủ dụng cụ phá vỡ (bao gồm: kim cộng lực, mặt nạ phòng độc, xà beng, rìu, búa...)		Việt Nam	Bộ	1
9	Ống thép tráng kẽm DN150	Hòa Phát	Việt Nam	m	100
10	Phụ kiện ống		Việt Nam/China	Lô	1
11	Sơn ống		Việt Nam	Lô	1
12	Ty treo và giá đỡ		Việt Nam/China	Lô	1
13	Vật tư phụ		Việt Nam	Lô	1
B.2	HỆ THỐNG CHỮA CHÁY NHÀ XƯỞNG				
1	Đầu phun hướng lên K = 8.0, t= 68 độ		Trung Quốc	Cái	512
2	Đầu phun hướng xuống K = 8.0, t= 68 độ		Trung Quốc	Cái	203
3	Nắp chụp		Việt Nam	Cái	203
4	Hộp tủ chữa cháy cuộn vòi trong nhà		Việt Nam	Cái	24
5	Cuộn vòi chữa cháy DN50-20m		Trung Quốc/ Việt Nam	Cái	24
6	Van góc giảm áp DN50	Shinyi	Việt Nam	Cái	24
7	Lăng phun DN50		Trung Quốc/ Việt Nam	Cái	24
8	Bình bột chữa cháy MFZL4 (ABC)-4kg		Trung Quốc/ Việt Nam	Bình	32

9	Bình chữa cháy khí		Trung Quốc/ Việt Nam	Bình	32
10	Bình bột treo(ABC)-6kg		Trung Quốc/ Việt Nam	Bình	7
11	Kệ để bình chữa cháy		Việt Nam	Cái	32
12	Nội quy tiêu lệnh chữa cháy		Việt Nam	Cái	32
13	Van công DN25	Miha	Việt Nam	Cái	2
14	Van xả khí DN25	Miha	Việt Nam	Cái	1
15	Đồng hồ áp lực kèm van		Trung Quốc	Cái	2
16	Công tắc dòng chảy		Hàn Quốc	Cái	2
17	Ống thép tráng kẽm DN32	Hòa Phát	Việt Nam	m	1.632
18	Ống thép tráng kẽm DN40	Hòa Phát	Việt Nam	m	816
19	Ống thép tráng kẽm DN50	Hòa Phát	Việt Nam	m	556
20	Ống thép tráng kẽm DN100	Hòa Phát	Việt Nam	m	150
21	Ống thép đen DN150	Hòa Phát	Việt Nam	m	300
22	Phụ kiện ống		Việt Nam/China	Lô	1
23	Ty treo và giá đỡ		Việt Nam/China	Lô	1
24	Sơn ống		Việt Nam	Lô	1
25	Vật tư phụ		Việt Nam	Lô	1
C	HỆ THỐNG HÚT KHÓI				
C.1	PHẦN ỐNG GIÓ				
1	Ống gió thẳng 1200x700	EI30	Việt Nam	m	80
2	Ống gió thẳng 750x650	EI30	Việt Nam	m	100
3	Co 1200x700	EI30	Việt Nam	m	4
4	Co 1200x700 (ngoài trời)		Việt Nam	m	8
5	Côn 1200x700/750x650, L350	EI30	Việt Nam	cái	4
6	Miếng gió KTM liner 600x700+ OBD		Việt Nam	cái	12
7	Ống gió gắn miếng gió 600x700	EI30	Việt Nam	m	12
8	Miếng gió KTM liner 400x1000+ OBD		Việt Nam	cái	4
9	Hộp box gắn miếng gió 400x1000	EI30	Việt Nam	m	4
10	Louver 1800x800		Việt Nam	cái	4
11	Simili nối 2 đầu quạt (chống rung)		Việt Nam	cái	8

12	Côn đầu quạt 1200x700/ Dquạt	EI30	Việt Nam	cái	8
13	Hộp bọc quạt		Việt Nam	cái	4
14	Lò xo chống rung quạt	Hudetech	Việt Nam	cái	16
15	Quạt động cơ chịu nhiệt 250 độ trong 2h , 60.000m3/h, 500 pa		Việt Nam	cái	4
16	Vật tư phụ lắp đặt (Ty , đạn , vê đỡ , silicon, bu lon , ốc vít .v.v)		Việt Nam	Lô	1
C.2	PHẦN CẤP KHÍ BÙ				
1	Louver cấp khí bù 2150x1000		Việt Nam	cái	7
2	Sleeve louver cấp khí bù 2150x1000		Việt Nam	m	7
3	Vật tư phụ lắp đặt (Ty, đạn, vê đỡ, silicon, bu lon , ốc vít .v.v)		Việt Nam	Lô	1
4	PHẦN DÂY ĐIỆN VÀ TỦ ĐIỆN				
5	Dây 3x10+1x4mm chống cháy cấp nguồn từ tủ đến quạt		Việt Nam	mét	550
6	Ống luồn dây D 32		Việt Nam	mét	550
7	Tủ điện điều khiển gồm khởi động từ , áp tomat tổng ..v.v		Việt Nam	cái	1
8	Tủ nút nhấn quạt sự cố		Việt Nam	cái	1
9	KIỂM ĐỊNH ỐNG GIÓ EI30		Việt Nam	lô	1